

Dades del sol·licitant
A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 06.05.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. SORTIDA DIPÒSIT NOU

Volum de mostra: 1.000 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi control
Data recepció de la mostra: 07.05.2025 **Data inici anàlisi:** 07.05.2025 **Data final anàlisi:** 13.05.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,96	mg/l Cl2		0,50 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Amoni	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325	A
Clorurs	198	mg/l Cl	14 %	250	PEE-GA/325	A
Nitrats	1	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,5	u. pH	± 0,20	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	1.300	µS/cm	12 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	1,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Alumini	16	µg/l Al	22 %	200	PEE-GA/365	A
Ferro	<2	µg/l Fe	22 %	200	PEE-GA/365	A
Manganès	4,0	µg/l Mn	20 %	50	PEE-GA/365	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.
Valors Paramètrics (VP) de l'Aigua en Sortida ETAP/Dep. de Capçalera segons R.D.3/2023
El valor mínim del V.P. del clor aquesta establert segons el Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.
Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo
El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22±1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà Data presa de mostra: 06.05.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. SORTIDA DIPÒSIT NOU

Volum de mostra: 1.000 ML Tipus d'anàlisi: Anàlisi control
Data recepció de la mostra 07.05.2025 Data inici anàlisi: 07.05.2025 Data final anàlisi: 13.05.2025

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà Data presa de mostra: 06.05.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. SORTIDA DIPÒSIT NOU

Volum de mostra: 1.000 ML Tipus d'anàlisi: Anàlisi control
Data recepció de la mostra 07.05.2025 Data inici anàlisi: 07.05.2025 Data final anàlisi: 13.05.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)
Signat a Paterna a 14/05/2025
(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)
(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)