

Dades del solicitant	A60401585
COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. CARRE ARIBAU 08036 BARCELONA (Espanya) DNI/CIF A60401585	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	04.03.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.		
Volum de mostra:	2.375 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	05.03.2025	Data inici anàlisi:	05.03.2025
		Data final anàlisi:	31.03.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode
# Clor residual combinat (Data Client)	0,20	mg/l Cl2		2,00	Aportado por el cliente
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,82	mg/l Cl2		0,50 a 1,00	Aportado por el cliente
Cianurs totals	<5	µg/l CN	19 %	50	PEE-GA/318
Amoni	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325
Calci disolt	97	mg/l Ca	14 %		PEE-GA/325
Clorurs	99,3	mg/l Cl	14 %	250	PEE-GA/325
Duresa Total	32	°F			PEE-GA/325
Magnesi disolt	18	mg/l Mg	13 %		PEE-GA/325
Nitrats	10	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325
Nitrits	<0,02	mg/l NO2	17 %	0,10	PEE-GA/325
Sulfats	140	mg/l SO4	14 %	250	PEE-GA/325
Alcalinitat Total	220	mg/l CaCO3	13 %		PEE-GA/325
pH	7,3	u. pH	± 0,20	6,5 a 9,5	PEE-GA/329
Conductivitat a 20°C	1.100	µS/cm	12 %	2.500	PEE-GA/331
Acetamiprida	<0,010	µg/l	15 %	0,10	PEE-GA/338
Ametrina	<0,010	µg/l	15 %	0,03	PEE-GA/338
Atracina	<0,010	µg/l	14 %	0,03	PEE-GA/338
Atracina desetil	<0,010	µg/l	17 %	0,10	PEE-GA/338
Atracina-2-hidroxi	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Atracina-desisopropil	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Atrató	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Azoxistrobí	<0,010	µg/l	19 %	0,100	PEE-GA/338
Bromacil	<0,010	µg/l	16 %	0,03	PEE-GA/338
Cadusafós	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Carbendacima	<0,010	µg/l	12 %	0,03	PEE-GA/338
Cianazina	<0,010	µg/l	13 %	0,03	PEE-GA/338



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant
A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 04.03.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.

Volum de mostra: 2.375 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi complet
Data recepció de la mostra: 05.03.2025 **Data inici anàlisi:** 05.03.2025 **Data final anàlisi:** 31.03.2025

Ciproconazol	<0,010	µg/l	16 %	0,03	PEE-GA/338
Clorfenvinfós	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Clorpirifós-etil	<0,020	µg/l	23 %	0,03	PEE-GA/338
Dimetoat	<0,010	µg/l	21 %	0,03	PEE-GA/338
Etoprofós	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Flusilazol	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Imazalil	<0,010	µg/l	19 %	0,10	PEE-GA/338
Imidacloprid	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Iprovalicarb	<0,010	µg/l	20 %	0,10	PEE-GA/338
Irgarol-1051	<0,010	µg/l	16 %	0,10	PEE-GA/338
Isoproturó	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Kresoxim-metil	<0,010	µg/l	15 %	0,10	PEE-GA/338
Linuró	<0,020	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Malaoxó	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Metalaxil	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Metiocarb	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Metolaclor	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Metribuzina	<0,010	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/338
Miclobutanil	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Omethoate	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Oxamil	<0,010	µg/l	16 %	0,10	PEE-GA/338
Paraoxó-metil	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Pirimetanil	<0,020	µg/l	17 %	0,10	PEE-GA/338
Pirimicarb	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Pirimifós-metil	<0,010	µg/l	21 %	0,10	PEE-GA/338
Prometó	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Prometrina	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Propacina	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)



INFORME D'ASSAIG	
Nº de Registre	2025/027709

Dades del solicitant	A60401585
COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. CARRE ARIBAU 08036 BARCELONA (Espanya) DNI/CIF A60401585	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	04.03.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.		
Volum de mostra:	2.375 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	05.03.2025	Data inici anàlisi:	05.03.2025
		Data final anàlisi:	31.03.2025

Propizamida	<0,010	µg/l	17 %	0,10	PEE-GA/338
Quinoxifen	<0,010	µg/l	48 %	0,03	PEE-GA/338
Sebutilacina	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Secbumetó	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Simacina	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Simetrina	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Terbumeton	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Terbumeton-desetil	<0,010	µg/l	22 %	0,100	PEE-GA/338
Terbutilacina	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Terbutilacina-desetil	<0,010	µg/l	26 %	0,10	PEE-GA/338
Terbutrina	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Tiabendazol	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Trietacina	<0,010	µg/l	22 %	0,03	PEE-GA/338
Acilamida	<0,03	µg/l	26 %	0,10	PEE-GA/341
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	1,0	PEE-GA/346
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349
Carboni Orgànic Total	2,1	mg/l C	28 %	5,0	PEE-GA/350
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
Alumini	6	µg/l Al	22 %	200	PEE-GA/365
Antimoni	<0,5	µg/l Sb	21 %	10	PEE-GA/365
Arsènic	<0,5	µg/l As	19 %	10	PEE-GA/365
Bor	0,074	mg/l B	19 %	1,500	PEE-GA/365
Cadmi	<0,05	µg/l Cd	19 %	5,00	PEE-GA/365
Coure	0,008	mg/l Cu	21 %	2,000	PEE-GA/365
Crom (III + VI)	<1	µg/l Cr	22 %	50	PEE-GA/365
Ferro	<2	µg/l Fe	22 %	200	PEE-GA/365
Manganès	2,0	µg/l Mn	20 %	50	PEE-GA/365



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51 46988 PATERNA (VALENCIA)	GAMASER - ARAGON Cerro de Sta. Bárbara s/n 44003 TERUEL	GAMASER - ANDALUCIA Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3 41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)	GAMASER - MADRID Calle Resina, 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	--

Dades del solicitant
A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 04.03.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.

Volum de mostra: 2.375 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi complet
Data recepció de la mostra: 05.03.2025 **Data inici anàlisi:** 05.03.2025 **Data final anàlisi:** 31.03.2025

Mercuri	<0,07	µg/l Hg	20 %	1,00	PEE-GA/365
Níquel	<1	µg/l Ni	18 %	20	PEE-GA/365
Plom	<1	µg/l Pb	23 %	10	PEE-GA/365
Potassi	4,7	mg/l K	15 %		PEE-GA/365
Seleni	<0,5	µg/l Se	18 %	20	PEE-GA/365
Sodi	92	mg/l Na	14 %	200	PEE-GA/365
Urani dissolt	<2	µg/l U	29 %	30	PEE-GA/365
Total d'plaguicides	<0,030	µg/l	49 %		PEE-GA/440
Índex de Langelier	0,1				PEE-GA/440
1,2-Dicloroetà	<0,2	µg/l	37 %	3,0	PEE-GA/481
Benzè	<0,2	µg/l	35 %	1,0	PEE-GA/481
Diclorobromometà	5,7	µg/l	32 %		PEE-GA/481
Dibromoclorometà	8,4	µg/l	31 %		PEE-GA/481
Suma de Trihalometans	32	µg/l		100	PEE-GA/481
Tetracloroetà	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481
Tribromometà	14	µg/l	30 %		PEE-GA/481
Tricloroetà	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481
Tricloroetà+Tetracloroetà	<0,2	µg/l		10	PEE-GA/481
Triclorometà	3,4	µg/l	37 %		PEE-GA/481
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535
Aldrí	<0,009	µg/l	38 %	0,030	PEE-GA/535
Benzo (a) pirè	<0,002	µg/l	30 %	0,010	PEE-GA/535
Benzo (b) fluorantè	<0,002	µg/l	26 %		PEE-GA/535
Benzo (g h i) perilè	<0,002	µg/l	45 %		PEE-GA/535
Benzo (k) fluorantè	<0,002	µg/l	31 %		PEE-GA/535
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535
Cis-clordà	<0,01	µg/l	32 %	0,03	PEE-GA/535
Cis-Nonaclor	<0,01	µg/l	44 %	0,03	PEE-GA/535



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant
A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 04.03.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.

Volum de mostra: 2.375 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi complet
Data recepció de la mostra: 05.03.2025 **Data inici anàlisi:** 05.03.2025 **Data final anàlisi:** 31.03.2025

Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535
Diazinon	<0,01	µg/l	21 %	0,03	PEE-GA/535
Dieldrí	<0,009	µg/l	44 %	0,030	PEE-GA/535
Endosulfan I	<0,004	µg/l	28 %	0,030	PEE-GA/535
Endosulfan II	<0,004	µg/l	30 %	0,030	PEE-GA/535
Endosulfan sulfat	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
Endrí	<0,01	µg/l	43 %	0,03	PEE-GA/535
Fluorantè	<0,005	µg/l	25 %	0,010	PEE-GA/535
Heptaclor	<0,009	µg/l	37 %	0,030	PEE-GA/535
Heptaclor epòxid	<0,009	µg/l	38 %	0,030	PEE-GA/535
Indeno (1 2 3-c d) pirè	<0,004	µg/l	44 %		PEE-GA/535
Lindà	<0,01	µg/l	43 %	0,0300	PEE-GA/535
Pirazofós	<0,01	µg/l	46 %	0,03	PEE-GA/535
Suma de HPA	<0,005	µg/l	45 %	0,100	PEE-GA/535
Trans-clordà	<0,01	µg/l	30 %	0,03	PEE-GA/535
Trans-Nonaclor	<0,01	µg/l	31 %	0,03	PEE-GA/535
alfa-HCH	<0,01	µg/l	38 %	0,03	PEE-GA/535
beta-HCH	<0,01	µg/l	43 %	0,03	PEE-GA/535
delta-HCH	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
pp'-DDD	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
pp'-DDE	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
pp'-DDT	<0,01	µg/l	44 %	0,03	PEE-GA/535
Clorur de Vinil	<0,15	µg/l	34 %	0,50	PEE-GA/547
Epiclorhidrina	<0,03	µg/l	28 %	0,10	PEE-GA/547
Suma de 20 PFAS	<0,0015	µg/l		0,1000	PEE-GA/552
Suma de 4 PFAS	<0,0015	µg/l		0,1000	PEE-GA/552
Àcid perfluorobutà sulfònic	<0,0015	µg/l	34 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorobutanoic	<0,0015	µg/l	38 %		PEE-GA/552



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant
A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 04.03.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.

Volum de mostra: 2.375 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi complet
Data recepció de la mostra: 05.03.2025 **Data inici anàlisi:** 05.03.2025 **Data final anàlisi:** 31.03.2025

Àcid perfluorodecà sulfònic	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorodecanoic	<0,0015	µg/l	30 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorododecà sulfònic	<0,0015	µg/l	30 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorododecanoic	<0,0015	µg/l	31 %		PEE-GA/552
Àcid perfluoroheptano sulfònic	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552
Àcid perfluoroheptanoic	<0,0015	µg/l	30 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorohexano sulfònic	<0,0015	µg/l	30 %	0,0700	PEE-GA/552
Àcid perfluorohexanoic	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorononano sulfònic	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorononanoic	<0,0015	µg/l	33 %	0,0700	PEE-GA/552
Àcid perfluorooctano sulfònic	<0,0015	µg/l	32 %	0,0700	PEE-GA/552
Àcid perfluorooctanoic	<0,0015	µg/l	31 %	0,0700	PEE-GA/552
Àcid perfluoropentano sulfònic	<0,0015	µg/l	26 %		PEE-GA/552
Àcid perfluoropentanoic	<0,0015	µg/l	31 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorotridecano sulfònic	<0,0015	µg/l	37 %		PEE-GA/552
Àcid perfluorotridecanoic	<0,0015	µg/l	34 %		PEE-GA/552
Àcid perfluoroundecano sulfònic	<0,0015	µg/l	29 %		PEE-GA/552
Àcid perfluoroundecanoic	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552
2,4-D	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/553
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553
Suma de Trihalometans	3,5466	µg/l	31 %	60,000	PEE-GA/554
Àcid dibromoacètic	3,5466	µg/l	26 %		PEE-GA/554
Àcid dicloroacètic	<2,0000	µg/l	27 %		PEE-GA/554
Àcid monobromoacètic	<2,0000	µg/l	23 %		PEE-GA/554
Àcid monocloroacètic	<2,0000	µg/l	28 %		PEE-GA/554
Àcid tricloroacètic	<2,0000	µg/l	26 %		PEE-GA/554
Bisfenol A	<0,03	µg/l	21 %	2,50	PEE-GA/555
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant
A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 04.03.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.

Volum de mostra: 2.375 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi complet
Data recepció de la mostra: 05.03.2025 **Data inici anàlisi:** 05.03.2025 **Data final anàlisi:** 31.03.2025

Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556
Microcistina LR	<0,045	µg/l	24 %	1,000	PEE-GA/556
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	21 %	0,10	PEE-GA/556
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556
Bromats	<3,00	µg/l	33 %	10,0	PEE-GA/558
Clorats	0,05	mg/L	28 %	0,70	PEE-GA/558
Clorits	<0,02	mg/L	17 %	0,70	PEE-GA/558
Fluorurs	0,17	mg/l F	16 %	1,50	PEE-GA/558
AMPA	<0,03	µg/l	32 %	0,10	PEE-GA/560
Colífags somàtics	No detectado	ufp/100 mL		0	UNE-EN ISO 10705-2:2002
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017
Aerobis a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valors Paramètrics (VP) de l'Aigua en Sortida ETAP/Dep. de Capçalera segons R.D.3/2023

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

El valor mínim del V.P. del clor aquesta establert segons el Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A60401585

COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES
DE CATALUNYA, S.A.
CARRE ARIBAU
08036 BARCELONA (Espanya)
DNI/CIF A60401585

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà Data presa de mostra: 04.03.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ETAP TORRENT. DIPÒSIT PISCINA CAPTACIÓ.

Volum de mostra: 2.375 ML Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet
Data recepció de la mostra 05.03.2025 Data inici anàlisi: 05.03.2025 Data final anàlisi: 31.03.2025

Assaigs realitzats a Paterna i validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)
Signat a Paterna a 02/04/2025



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
Calle Resina, 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)